



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

- 8.patro, chodba vpravo : židle (zúžená úniková cesta).
8.patro, chodba vlevo : kusy nábytku, botník (zúžená úniková cesta).
9.patro, chodba vpravo : 3 x botník, papírový odpad (zúžená úniková cesta, zvýšené požární zatížení).
9.patro, chodba vlevo : botník, papírový odpad (zúžená úniková cesta, zvýšené požární zatížení).
10.patro, chodba vpravo : stolička (zúžená úniková cesta).
10.patro, chodba vlevo : bez závad.
10.patro, schodiště : mrazák (zúžená úniková cesta, nebezpečí úrazu).
11.patro, chodba vpravo : 2 x botník, dřevěná deska (zúžená úniková cesta, zvýšené požární zatížení).
11.patro, chodba vlevo : botník, plastové nádoby (zúžená úniková cesta, zvýšené požární zatížení).
12.patro, chodba vpravo : motorka, koło, botníky, stolička (zúžená úniková cesta, zvýšené požární zatížení).
12.patro, chodba vlevo : skříně, stůl, koloběžky (zúžená úniková cesta, zvýšené požární zatížení).
12.patro, chodba u výtahu : stolička, umělá kytka (zúžená úniková cesta, nebezpečí úrazu).
Strojovny výtahu a VZT : bez závad.

Přezímení – 12.patro : požární dveře ke vchodům do chodeb k bytům a dveře na schodiště, musí být průchodné v obou směrech, nesmí být uzamčeny. V případě uzamčení musí být po obou stranách dveří instalovány krabičky na klíče s rozbitným sklíčkem.

Revize hasičích přístrojů a požárních vodovodů byla provedena dne 7. 6. 2012.

V objektu je instalováno požární odvětrávání, na kterém musí být prováděna pravidelná revize.

V objektu je instalováno nouzové osvětlení, které je doplněno směrovými šipkami se směrem úniku. Označení výtahu je bez závad.

Hlavní uzávěr vody je označen. Jednotlivé elektrorozvaděče jsou rovněž označeny.

Dále je nutné udržovat volné únikové cesty, nesmí na nich být uloženy a skladovány materiály (hořlavý materiál, květiny apod.). Na základě níže citovaného zákona je nutno tento materiál z únikových cest odstranit. Dle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. V novelizovaném znění je v § 5 odst. 1 písm.b/ uloženo právníkům osobám a podnikajícím fyzickým osobám :

„ udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají a udržovat přístupy k prostředkům požární ochrany“

v § 17 bodu 1 odst. C jsou fyzické osoby povinny :

„ plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany“

dále v § 17 bodu 1 písm. A / jsou fyzické osoby povinny :

„ počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení“