

# VZDUCHOTECHNIKA-ÚDRŽBA-OPRAVY-ČIŠTĚNÍ

## Jakub Ludvík - Marcela Ludvíková

Na Výsluní 88, Dřisy, 277 14, Praha-východ  
email: [ludvikjakub@seznam.cz](mailto:ludvikjakub@seznam.cz)  
tel: 722 631 222  
IČO: 76378802  
DIČ: CZ8703301024

Na Výsluní 88, Dřisy, 277 14, Praha-východ  
email: [marhve@seznam.cz](mailto:marhve@seznam.cz)  
tel: 606 136 227  
IČO: 07510144

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

O provedené prohlídce a údržbě hlavní odtahové ventilace a ventilačních hlavic

#### ZHOTOVITEL

#### OBJEDNATEL

<p><b>Jakub Ludvík</b> <b>Vzduchotechnika - údržba - opravy - čištění</b> Na Výsluní 88 Dřisy 277 14 tel: 722 631 222 - IČO 763 788 02 email: <a href="mailto:ludvikjakub@seznam.cz">ludvikjakub@seznam.cz</a></p>	<p><b>Společenství vlastníků domu Vlastina 845/40</b> <b>Vlastina 846/40 Ruzyně, 161 00 Praha</b> <b>IČO: 27629023</b></p>
--	--

Název díla: revizní prohlídka a údržba hlavní odtahové ventilace

Místo provedení :Vlastina 846/40 Praha - Ruzyně

Datum provedení : 28.01.2026

Termín následné kontroly :28 .01.2028

#### Odtahové potrubí 14ks

Odmaštění hlavního odtahového potrubí

provedeno 28.01.2026

Dezinfekce hlavního odtahového potrubí

provedeno 28.01.2026

Dezinfekce směšovací komor VZT

provedeno 28.01.2026

Zkouška průchodnosti

provedeno 28.01.2026

#### Ventilační hlavice 16/400 7ks

Kontrola kotvení

provedeno 28.01.2026

Kontrola souososti

provedeno 28.01.2026

Kontrola lamel

provedeno 28.01.2026

Kontrola Ložisek a jejich uložení

provedeno 28.01.2026

Doplnění maziva

provedeno 28.01.2026

#### Závěr a stav ke dni 28.01.2026

Počet nalezených závad na odtahovém potrubí: 0

Počet nalezených závad na ventilačních hlavicích :0

#### Celkový závěr:

Hlavní odtahové potrubí bylo dne 28.01.2026 dezinfikováno, a byla provedena zkouška průchodnosti která v potrubí **neprokázala** žádné překážky , ani jiné závady které by bránili v odtahové funkci.

Hlavní odtahové potrubí v celkovém počtu 14 kusů je zcela průchozí a mechanicky v dobrém stavu. Veškeré spoje jsou zcela pevné a těsné.

Dále byla provedena kontrola a údržba ventilačních hlavic 16/400 s SKF ložisky. Při kontrole byli odstraněny nachytné nečistoty uvnitř ventilačních lamel , provedeny drobné korekce a doplněno mazivo.

Ventilační hlavice mají perfektní hladký a tichý chod , a fungují bez omezení.

Hlavní odtahová ventilace je schopna spolehlivě plnit další funkci .

V průběhu provádění revizní prohlídky a údržby nebyl poškozen majetek objednatele.

V Praze dne 28.01.2026

Za zhotovitele



Za objednatele